



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugpnkarelia@mail.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Олонецкому и Питкярантскому районам управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике
Карелия**

г. Олонец, ул. Володарского, д.22, тел.8-81436-41823, факс 8-81436-41823, тел. доверия 79-99-99
E-mail: ogpn_olonec@mail.ru

г. Олонец
(место составления акта)

«25» марта 2021 г.
(дата составления акта)

10 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 14-13

По адресу: 186000, Республика Карелия, Олонецкий район, г. Олонец, ул. Полевая, д. 41;
объект защиты высокой категории риска.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Олонецкому и Питкярантскому районам УНД и ПР ГУ МЧС
России по Республике Карелия, заместителя главного государственного инспектора
Олонецкого и Питкярантского районов по пожарному надзору А.В. Прокопьева от 01
марта 2021 г. № 14-13

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Олонца",
здание школы, территория и имущество

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

юридический адрес: Республика Карелия, Олонецкий район, г. Олонец, ул. Полевая, д.
41; ИНН -1014002874, ОГРН - 1021001026793

Дата и время проведения проверки:

" __ " __ 20 __ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

" __ " __ 20 __ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней / 4 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Олонецкому и Питкярантскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Карелия
(наименование органа государственного контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена:

Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Олонца" Фадеева Анна Анатольевна

10 часов 00 минут 16 марта 2021 года

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

✓ Золотова

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Олонецкому и Питкярантскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Карелия Куттуев Иван Петрович

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц) проводившего(их) проверку)

Лицо(а), привлеченное(ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались;

(в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Олонца" Фадеева Анна Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Питание электроприемников систем противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ) осуществляется не от панели противопожарных устройств (питание АУПС, СОУЭ осуществляется от общего электрического щита).	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п. 4.10 «Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая, в свою очередь, питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР».	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Олонца"
2.	В помещении столовой дымовые пожарные извещатели установлены над подвесным потолком без перфорации, что не обеспечивает защиту каждой точки помещения пожарными извещателями.	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. 6.6.5 Площадь (каждая точка) помещения считается полностью контролируемой пожарными извещателями, если габариты помещения в проекции на горизонтальную плоскость не выходят за рамки зон контроля извещатели пожарные (далее – ИП) конкретного типа, п. 6.6.7 Точечные ИП следует	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Олонца"

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
		устанавливать под перекрытием или подвесным потолком без перфораций. Точечные ИП могут устанавливаться на перекрытии за подвесным потолком с перфорацией при одновременном выполнении следующих условий: - площадь перфорации в проекции на зону контроля ИП составляет не менее 75 % от площади зоны контроля ИП; - минимальный размер каждой перфорации в любом сечении — более 10 мм; - толщина перфорации — не более чем в три раза превышает минимальный размер ячейки перфорации.	
3.	Лестница при входе в спортзал, мастерскую не оборудована ограждениями с поручнями.	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.5. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с поручнями. При ширине лестниц более 1,5 м поручни должны быть предусмотрены с двух сторон, а при ширине 2,4 м и более — необходимо предусматривать промежуточные поручни.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Олонца"
4.	Электросветильники в помещении лыжной базы №1 на первом этаже не укомплектованы колпаками в соответствии с конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее ППР в РФ) п. 35. Запрещается: в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Олонца"
5.	На объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	ППР в РФ п.п. 17, 30, 42, 43, 48, 50, 60, 95, 124, 412.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Олонца"
6.	В помещении библиотеки огнетушитель не расположен в подставке из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	ППР в РФ п. 409. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Олонца"

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

нарушений: выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись.

Прилагаемые документы: предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 14-13/1/1 от 25.03.2021г., проверочный лист № 14-13 от 25.03.2021г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Олонецкому и Питкярантскому районам УИД и ПДР
ГУ МЧС России по Республике Карелия
Куттуев Иван Петрович



[Handwritten signature]
 (подпись)

25.03.2021

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Исполняющая обязанности директора
муниципального казенного общеобразовательного
учреждения "Средняя общеобразовательная школа
№ 2 г.Олонца" Зотеева Ольга Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

25.03.2021

[Handwritten signature]
 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)